

OBEC TREBATICE

Obecný úrad, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice

č.j. SÚS – S2026/00217 – Mi /OR

dňa 17.07. 2026

Vec : **OPRAVA ROZHODNUTIA**

Obec Trebatice ako stavebný úrad príslušný podľa ust. § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov – vydala dňa 15.06. 2026 stavebníkovi – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – identifikačný znak (IČO) : 36361518 – kolaudačné rozhodnutie č.j. SÚS – S2026/00217 – Mi / KR, ktorým povolil užívanie líniovej stavby : „TA Trebatice nová TS, VNK, TS, NNK“, v obci Trebatice, na pozemkoch RKN „C“ - parc.č. 462/1, 446/1, 1430/1, 1420/7 a 1420/8 a v obci Krakovany, ma pozemku RKN „C“ – parc.č. 651/21, v k.ú. Stráže.

Stavebný úrad zistil, že vo vyššie uvedenom rozhodnutí je nesprávne uvedené označenie a rozsah použitých káblov - preto stavebný úrad v súlade s ust. § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov tunajší úrad opravuje zrejmu chybu v písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutia – výroková časť (strana 2) :

NESPRÁVNE ZNENIE :

v tomto rozsahu :

montáž :

kábel 2x NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm² (o celkovej dĺžke 912,00 m)
rúrka ochranná HDPE F1 40/33 (300,00 m)
kábel NAVY-J 4x240 mm² (863,00 m)
kábel NAVY-J 4x95 mm² (42,00 m)
skriňa VRIS 1 K II (2 kusy)
skriňa SR 7 (3 kusy)
odpínač 400A-V-KO (2 kusy)
trafostanica EH 6/250 kVA (1 kus)
VN rozvádzač 8DJH – RRT (1 kus)
transformátor 250 kVA (1 kus)
NN rozvádzač (1 kus)
vodič zväzkový NFA2X 4x16 RM (18,00 m)

demontáž :

TS 0083-006 vrátane celej technológie
VNV 1-4 AlFe6 70 (12,00 m)
NNV 1-4 AlFe6 50 (40,00 m)
2x VRIS

SPRÁVNE ZNENIE :

montáž :

kábel 2x NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm² (o celkovej dĺžke 912,00 m)

rúrka ochranná HDPE F1 40/33 (300,00 m)

kábel NAYY-J 4x240 mm² (863,00 m)

skriňa VRIS 1 K II (2 kusy)

skriňa SR 7 (3 kusy)

odpínač 400A-V-KO (2 kusy)

trafostanica EH 6/250 kVA (1 kus)

VN rozvádzač 8DJH – RRT (1 kus)

transformátor 250 kVA (1 kus)

NN rozvádzač (1 kus)

demontáž :

TS 0083-006 vrátane celej technológie

VNV 1-4 AlFe6 70 (12,00 m)

NNV 1-4 AlFe6 50 (40,00 m)

2x VRIS

V ostatných častiach sa predmetné kolaudačné rozhodnutie nemení.

Táto oprava je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedeného rozhodnutia.

Mgr. Juraj Valo
starosta obce Trebatice

Oprava sa doručí :

Obec Trebatice : úradná tabuľa (písomná forma)

Obec Trebatice (elektronická forma) : <https://www.trebatice.sk/elektronicka-uradna-tabula/>

Centrálna úradná elektronická tabuľa : <https://cuet.slovensko.sk>

Obec Krakovany : úradná tabuľa (písomná forma)

Obec Krakovany (elektronická forma) : <https://www.krakovany.sk/elektronicka-uradna-tabula/>

Na vedomie :

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Piešťany, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava

kópia : Obec Trebatice / spis